



Sendes til

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

Sløjfet nedgravet olietank

Adresse: _____

Grundejers navn: _____

Opbevaret produkt: Fyringsolie Andet, oplys art: _____

Tankens alder: _____ Tankens størrelse i liter: _____

Fjernet/afblændet: Fjernet Tømt og afblændet (bundsug)

Tankens art: Stål Plast

Utæt: Ja Nej

Hvis ja, markeres på skitsen, hvor utætheden er placeret.



Tanken er erstattet af:

- Nedgravet _____ Liter tank den _____ / _____ 20 _____
- Overjordisk _____ Liter tank den _____ / _____ 20 _____
- Indendørs _____ Liter tank den _____ / _____ 20 _____
- Naturgasforsyning den _____ / _____ 20 _____
- Fjernvarme den _____ / _____ 20 _____
- andet, oplys art _____ den _____ / _____ 20 _____

Er der andre tanke på grunden Nej Ja, hvilke _____

Ovenstående oplysninger **skal** underskrives af grundejer og eventuelt af den, der har udført sløjningen.

Dato og grundejers underskrift

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011

Uddrag vedr. sløjfning m.v. af nedgravede olietanke under 6000 liter

Sløjfning

§ 31 Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:

- 1) tanken fjernes, eller
- 2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Stk. 2. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de trufne foranstaltninger, skal indgives af ejeren til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen

Stk. 3. Såfremt brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Sløjfningsterminer m.v.

§ 46 Ejeren skal sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfnings-terminer:

- 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendigkorrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasf berarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.

- 2) Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasf berarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

- 3) Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasf berarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.

- 4) Tanke, med udvendig belægning med glasf berarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes straks.

Stk. 2. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Ejeren skal sikre, at tanke, som overskrider aldersgrænsen i stk. 2, sløjfes senest den 31. marts 2015.

Stk. 4. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest 31. marts 2015.

§ 47 Ejeren skal sikre, at nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

Konstateres der forurening i forbindelse med sløjfningen skal Furesø Kommune, Natur og Miljø underrettes.